ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 01.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-515-151
Дата оформления: 01.02.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *24.01.2022 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *24.01.2022 12 ч. 30 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор №147/21-к от 05.09.2021
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, скважина
Код образца (пробы): *А.1.2.01.22.515.Д.*
Объем образца: *8,1 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.515.Д.

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 16 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	2,2 ± 0,7	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
6	pH	7,8 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	6,2 ± 0,9	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Сухой остаток	588 ± 59	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Перманганатная окисляемость	0,720 ± 0,144	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
13	Медь	менее 0,01	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.139
14	Цинк	0,0043 ± 0,0018	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
15	Свинец	менее 0,001	мг/дм^3	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
16	Железо	менее 0,05	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
17	Хлорид (хлор-ион)	34,8 ± 5,2	мг/дм^3	ГОСТ 4245-72 п.2
18	Сульфаты	118,0 ± 11,8	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012 Метод 2
19	аммиак и ион аммония	менее 0,1	мг/дм^3	ГОСТ 33045-14 метод А
20	Фториды	0,26 ± 0,04	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89 вариант А
21	Нитраты	11,9 ± 1,8	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
22	Нитриты	менее 0,003	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014 метод Б
23	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001

24	Удельная суммарная бета-активность	0,25 ± 0,07	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
25	Объёмная активность радона-222	16,4 ± 4,9	Бк/кг	"Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением ""Прогресс"" № 40090.8К212"
26	ДДТ	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012
27	ДДД	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012
28	ДДЭ	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012
29	Альфа-ГХЦГ	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012
30	Бета-ГХЦГ	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012
31	Гамма-ГХЦГ	менее 0,1	мкг/дм^3	ГОСТ 31858-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.515.Д.

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 12 ч. 55 мин.,
Дата окончания исследования: 26.01.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 26.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-516-97
Дата оформления: 26.01.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Дата и время отбора образца (пробы): *24.01.2022 10 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *24.01.2022 12 ч. 30 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 05.03.2022 № 147/21-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Главная, 7, колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.01.22.516.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861, ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *втотранспорт, сумка- холодильник t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.516.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 12 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 24.01.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
5	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.516.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 12 ч. 55 мин.,
Дата окончания исследования: 26.01.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____М.Н. Назарова
М.П.
Дата утверждения: 26.01.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-517-98
Дата оформления: 26.01.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *24.01.2022 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *24.01.2022 12 ч. 30 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 05.03.2021 № 147/21-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 86, колонка

Код образца (пробы): *А.1.2.01.22.517.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость , стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861, ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *втотранспорт, сумка- холодильник t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.517.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 12 ч. 50 мин.
Дата окончания исследования: 24.01.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
5	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.01.22.517.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 24.01.2022 12 ч. 55 мин.,
Дата окончания исследования: 26.01.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ М.П. Назарова
М.П.
Дата утверждения: 04.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5295-996
Дата оформления: 04.05.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (источников централизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, скважина

Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5295.Д*
Объем образца: *8,1 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5295.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 40 мин.
Дата окончания исследования: 04.05.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
6	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость	6,30 ± 0,94	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
8	Сухой остаток	601 ± 60	мг/дм^3	ГОСТ 18164-72 п.3.1
9	Перманганатная окисляемость	0,73 ± 0,15	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
10	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
13	Медь	0,0127 ± 0,0036	мг/дм^3	ПНДФ14.1:2:4.139
14	Цинк	0,0042 ± 0,0016	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
15	Свинец	0,0011 ± 0,0004	мг/дм^3	ГОСТ 31870-2012 Метод 1
16	Железо	менее 0,05	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
17	Хлорид (хлор-ион)	34,7 ± 5,2	мг/дм^3	ГОСТ4245-72 п.2
18	Сульфаты	109 ± 11	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012 Метод 2
19	аммиак и ион аммония	менее 0,1	мг/дм^3	ГОСТ 33045-14 метод А
20	Фториды	0,23300 ± 0,00233	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89 вариант А
21	Нитраты	9,2 ± 1,4	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
22	Нитриты	менее 0,003	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014 метод Б

23	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
24	Удельная суммарная бета-активность	0,23 ± 0,07	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
25	Объёмная активность радона-222	16,23 ± 4,87	Бк/кг	"Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением ""Прогресс"" № 40090.8К212"

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5295.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 55 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П.
Дата утверждения: 29.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5295-1024
Дата оформления: 29.04.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (источников централизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, скважина

Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5295.Д*
Объем образца: *8,1 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, пластиковая емкость, темная стеклянная емкость, стеклянная емкость, полимерные емкости*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы):	А.1.2.04.22.5295.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 29.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5296-1025
Дата оформления: 29.04.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 86, колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5296.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А 1.2.04.22.5296 Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 29.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5296-993
Дата оформления: 29.04.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 86, колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5296.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5296.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 27.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5296.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 40 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 29.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5297-1026
Дата оформления: 29.04.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Главная, 7, колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5297.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость,стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы):	А 1.2.04.22.5297 Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п.
Дата утверждения: 29.04.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-5297-994
Дата оформления: 29.04.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Дата и время отбора образца (пробы): *27.04.2022 13 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.04.2022 14 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 22.03.2022 № 226/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет" Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Главная, 7, колонка
Код образца (пробы): *А.1.2.04.22.5297.Д*
Объем образца: *1,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость,стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861, ГОСТ Р 56237*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5°С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5297.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 30 мин.
Дата окончания исследования: 27.04.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): А.1.2.04.22.5297.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.04.2022 14 ч. 45 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1
4	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********