

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц: RA.RU.21OE90

Дата внесения сведений в реестр 13.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

05.06.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-10840-3132 от 05.06.2024

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"

Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): 27.05.2024 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.05.2024 14 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 02.04.2024 № 166/24-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, скважина

Код образца (пробы): A.I.2.05.24.10840.Д

Объем образца: 10,6 л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, пластиковая емкость, полимерная емкость, темная стеклянная емкость*

НД на методы отбора:

ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник $t + 5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы): А.1.2.05.24.10840.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 27.05.2024 14 ч. 30 мин.					
Дата окончания исследования: 05.06.2024					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах при 20 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2 балл	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 ЕМФ	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 1	не более 20 градус	градус	*** ГОСТ 31868-2012, метод Б
6	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	в пределах 6,0-9,0 ед.	ед.рН	**** ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
7	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	$0,73 \pm 0,15$	не более 5 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
8	Жесткость	$5,8 \pm 0,9$	не более 7 мг-экв/дм ³	°Ж	ГОСТ 31954-2012, Метод А
9	Сухой остаток	менее 50	не более 1000 мг/дм ³	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72, п.3.1
10	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	не более 0,5 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.)
11	Массовая концентрация общих фенолов	менее 0,0005	не более 0,001 мг/л	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)
12	Массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	не более 0,1 мг/дм ³	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)
13	Медь (Cu)	менее 0,01	не более 1 мг/л	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.)
14	Цинк (Zn)	$0,0045 \pm 0,0016$	не более 5 мг/л	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г.)
15	Свинец (Pb)	менее 0,001	не более 0,01 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012, метод 1
16	Массовая концентрация общего железа	менее 0,05	не более 0,3 мг/л	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (издание 2011 г.)
17	Хлориды (хлор-ионы)	18 ± 3	не более 350 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72, п.2
18	Массовая концентрация сульфат-ионов	110 ± 11	не более 500 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012, метод 2
19	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	менее 0,1	не более 2 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод А

20	Массовая концентрация нитратов	$9,6 \pm 1,4$	не более 45 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Д
21	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	$0,250 \pm 0,038$	не более 1,5 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89, вариант А
22	Массовая концентрация нитритов	менее 0,003	не более 3 мг/л	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014, метод Б
23	4,4'-дихлордифенилди-хлорэтилен (ДДЭ)	менее 0,1	не нормируется	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
24	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	менее 0,1	не нормируется	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
25	4,4'-дихлордифенилди-хлорэтан (ДДД)	менее 0,1	не нормируется	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
26	Альфа-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	менее 0,1	не нормируется	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
27	Гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	менее 0,1	не более 0,004 мг/дм ³	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
28	Бета-гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	менее 0,1	не нормируется	мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012
29	Удельная суммарная бета-активность	$0,22 \pm 0,06$	не более 1 Бк/кг	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001г.
30	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	не более 0,2 Бк/кг	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001г.
31	Объемная активность радона	$15,8 \pm 4,7$	не более 60 Бк/кг	Бк/кг	"Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" № 40090.8K212".

Код образца (пробы): А.1.2.05.24.10840.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 27.05.2024 14 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 30.05.2024					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число (ОМЧ)	2	Не более 50 КОЕ/см ³	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.3963-23 п.5.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие БОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола

М.В. Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21 °С (ГОСТ 31858, метод Б)

**** количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа - среднее арифметическое значение (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3.96-97, ПНД Ф 14.1:2:4.187-02, ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, ПНД Ф 14.1:2:4.112-97, ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97), ПНД Ф 14.1:2.107-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

4 из 4-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова

05.06.2024



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-10840-3102 от 05.06.2024

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик:

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"

Юридический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Фактический адрес: Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Дата и время отбора образца (пробы): 27.05.2024 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.05.2024 14 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 02.04.2024 № 166/24-к

Сведения о контролируемом лице:

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, улица Центральная, дом 138

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация МО "Старокульшариповский сельский совет"; Оренбургская область, Асекеевский район, село Старокульшарипово, скважина

Код образца (пробы): A.1.2.05.24.10840.Д.

Объем образца: 10,6 л

Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, стеклянные емкости, пластиковая емкость, полимерная емкость, темная стеклянная емкость*

НД на методы отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник $t + 5^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы): А.1.2.05.24.10840.Д

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 27.05.2024 14 ч. 35 мин.					
Дата окончания исследования: 30.05.2024					
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие КОЕ/100 см ³	в 100 мл	МУК 4.2.3963-23, п.8.3

Ф.И.О., должность лица,
ответственного за
оформление протокола

М.В. Воронина
Техник М.В.Воронина

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-04-01-2023

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****