

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

М.Н. Назарова

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03010-25.В от 22.05.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. Юридический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старокульшарипово

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:00 - 11:05

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 56-00-04/03010-25.В от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03010-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 15.05.2025 15:10

дата начала испытаний 15.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 17.05.2025 08:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03010-25.В от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841
e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03010-25 от 22.05.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. **Юридический адрес:** 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** скважина, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старокульшарипово

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:00 - 11:05

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 56-00-04/03010-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03010-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии.;

ГОСТ 31940-2013 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" ЦМПИ ФГУП "ВНИИФТРИ" совместно с ООО "НТЦ Амплитуда", свидетельство об аттестации ЦМПИ ФГУП "ВНИИФТРИ" № 40090.8К212 от 30.07.2008;

МИ ВНИИФТРИ № 42090.6В525 Методика радиохимического приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности Рn-210, общей альфа активности (без Рn-210) и общей бета активности (без К-40) на радиологическом комплексе с программным обеспечением «Прогресс»;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1.2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»;

ПНД Ф 14.1.2:4.139-98 (Издание 2020 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии.;

ПНД Ф 14.1.2:4.154-99 (издание 2012 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом (Издание 2012 года);

ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года) Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02";

ПНД Ф 14.1.2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фенолов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 12.05.2025 15:00 дата начала испытаний 12.05.2025 15:10, дата окончания испытаний 16.05.2025 14:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	4,4'-дихлордифенилдиэтилтан (ДДТ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
2	4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
3	4,4'-дихлордифенилдиэтилтан (ДДЭ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
4	бета-Гексахлорциклопексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
5	Железо (Fe)	мг/дм ³	Менее 0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 метод 1

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 56-00-04/03010-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
7	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
8	Объемная активность радона-222	Бк/кг	15,9±4,3	Не более 60	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" №40090.8K212
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	гамма-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,004 (мг/л)	ГОСТ 31858-2012
10	альфа-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	мкг/дм ³	Менее 0,1	Не нормируется (мг/дм ³)	ГОСТ 31858-2012
11	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 Метод А
12	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
13	Массовая концентрация общих фенолов	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 0,1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010г)
14	Жесткость	°Ж	5,8±0,9	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
15	Медь (Cu)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 1 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
16	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
17	Массовая концентрация нефтепродуктов	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
18	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	9,3±1,4	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
19	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,003	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
20	Сухой остаток	мг/дм ³	494±49	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
21	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
22	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	мг/дм ³	0,74±0,15	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
23	Свинец (Pb)	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 31870-2012 метод 1
24	Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	103±10	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2013 метод 2
25	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	Менее 0,18	Не более 0,2	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
26	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	0,22±0,06	Не более 1	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
27	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	мг/дм ³	0,274±0,041	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 4386-89 вариант А
28	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм ³	20,2±3,0	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
29	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
30	Цинк (Zn)	мг/дм ³	0,0042±0,0015	Не более 5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (Издание 2020 года)
Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73					

Лаборатория микробиологических исследований					
Образец поступил 15.05.2025 15:10					
дата начала испытаний 15.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 17.05.2025 08:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	8,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
М.В.Воронина, Техник 

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03010-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


М.Н. Назарова
22.05.2025




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03011-25.В от 22.05.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. Юридический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Старокульшариповский сельсовет, с Старокульшарипово, ул Центральная, д. 23

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

Протокол испытаний № 56-00-04/03011-25.В от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03011-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 12.05.2025 15:10 дата начала испытаний 12.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 15.05.2025 09:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03011-25.В от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

М.Н. Назарова
МП 22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03011-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. Юридический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Оренбургская обл, м.р-н Асекеевский, с.п. Старокульшариповский сельсовет, с Старокульшарипово, ул Центральная, д. 23

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

Протокол испытаний № 56-00-04/03011-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**9. Код образца (пробы):** 56-00-04/03011-1.2-25**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 12.05.2025 15:00
дата начала испытаний 12.05.2025 15:10, дата окончания испытаний 13.05.2025 11:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530нм
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73
Лаборатория микробиологических исследований
Образец поступил 12.05.2025 15:10
дата начала испытаний 12.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 15.05.2025 09:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	5,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03011-25 от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

М.Н. Назарова

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03012-25.В от 22.05.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. Юридический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старокульшарипово, ул Центральная, д. 86

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:30 - 11:35

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 56-00-04/03012-25.В от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03012-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 12.05.2025 15:10 дата начала испытаний 12.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 15.05.2025 08:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

М.В.Воронина, Техник



Конец протокола испытаний № 56-00-04/03012-25.В от 22.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах"

Юридический адрес: 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Кирова ул, дом 48, тел.: +7 (3532) 430841

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101, тел.: 8(35352)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru; 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73, тел.: 8(35353)233-33, e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OE90

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

М.Н. Назарова

22.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00-04/03012-25 от 22.05.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКУЛЬШАРИПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5622004874 ОГРН 1055602037743)

2. Юридический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

Фактический адрес: 461727, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСЕКЕЕВСКИЙ, С. СТАРОКУЛЬШАРИПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 138

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Оренбургская обл, р-н Асекеевский, с Старокульшарипово, ул Центральная, д. 86

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.05.2025 11:30 - 11:35

Ф.И.О., должность: Горбушина Оксана Николаевна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №120/25-к от 10 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол испытаний № 56-00-04/03012-25 от 22.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №1086 от 12 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00-04/03012-1.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, дом 101 Лаборатория санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 12.05.2025 15:00 дата начала испытаний 12.05.2025 15:10, дата окончания испытаний 13.05.2025 12:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 *длина волны при определении мутности 530nm
4	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б ** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21° С
Место осуществления деятельности: 461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 73 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 12.05.2025 15:10 дата начала испытаний 12.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 15.05.2025 08:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	6,00	Не более 50 (КОЕ/см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

Ответственный за оформление протокола:
М.В.Воронина, Техник

Конец протокола испытаний № 56-00-04/03012-25 от 22.05.2025